

	Connessione alla rete BT di ASSM di impianto di produzione	30/01/2013
	Disposizioni tecniche per l'attivazione della connessione per impianti che entreranno in servizio successivamente al 31/12/2012	Rev. 07

Vi forniamo di seguito alcune disposizioni da seguire per permettere l'attivazione della connessione al termine dei lavori di esecuzione dell'impianto.

Per quanto concerne le regole tecniche di connessione degli impianti di produzione alla rete di bassa tensione (BT) di ASSM, come da disposizioni dell'art. 4, comma 4.1 f) della deliberazione 84/2012/R/EEL, si farà riferimento alla norma CEI 0-21 II edizione ed Allegato A.70 del Codice di rete.

Ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt n. 99/08 (TICA), terminati i lavori di esecuzione dell'impianto, per permettere la messa in servizio dell'impianto, il Cliente produttore dovrà trasmettere ad ASSM la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione
- Regolamento di Esercizio con relativi allegati
- ricevuta di attestazione dell'avvenuta registrazione dell'impianto di produzione nel GAUDI' (art. 36 del TICA)
- copia della denuncia di officina elettrica presentata alla competente Agenzia delle Dogane (solo per impianti con potenza superiore a 20 kW)

Al Regolamento di Esercizio dovranno essere allegati:

- **Allegato A:** Dichiarazione di conformità e verifica dell'impianto di produzione e sistema di protezione di interfaccia ai sensi della delibera 84/2012/R/EEL
- **Allegato B:** Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di generazione ai sensi della legislazione vigente (D.M. 22/01/2008, n. 37) e schema elettrico
- **Allegato C:** Elenco e recapiti del personale autorizzato
- **Allegato D:** Addendum tecnico al regolamento di esercizio BT
- **Allegato E:** Eventuale scheda sui rischi specifici relativi alle attività di ASSM nel punto di connessione (ove ne ricorrano le condizioni)
- **certificazioni di conformità rilasciate dagli enti accreditati** che attestano la conformità degli inverter e dei sistemi di protezione di interfaccia alla norma CEI 0-21 II edizione.

La dichiarazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto di produzione ed il Regolamento di Esercizio con gli allegati sono disponibili sul sito internet di ASSM al seguente link: <http://www.assm.it/disel/connessioni.htm>