

**- NOTE -**

**Disegno valido solo per gli impianti**

**Consultare anche gli altri elaborati descrittivi di progetto per una corretta interpretazione dei disegni**

**Le protezioni finali dei generatori saranno indicate dall'Appaltatore degli stessi.**

**Il numero e le caratteristiche del TA e TV sono da verificare in base alla tipologia e consistenza delle protezioni che saranno effettivamente installate e alla taglia dei generatori**

**Si precisa che la tensione nominale in cabina 1 e nel quadrante generale di media tensione in centrale di produzione, al momento dell'appalto potrebbe essere di 10kV, anziché 20kV**

**Ubicazioni:**

- \*CABINA MT 1: Nuova cabina di media tensione consegna energia prodotta
- \*ESTERNO E: Nuovi trasformatori 20/10kV nella posizione degli attuali 10/6-4kV
- \*CENTRALE: Stabile della centrale di produzione

[illegible]