

MODO = TRASMISSIONE DA MEMORIA INIZIO=22-GEN 19:20 FINE=22-GEN 19:21

FILE NR.=422

STAZ. No.	ESITO	ONE-TOUCH/ ABBR No.	NO ME STAZION/NR. TEL.	PAGINE	DURATA
001	OK	2	0-0733900225	001/001	00:00:36

-A.S.S.M. SPA TOLENTINO _ -

***** -RIBUTINO - ***** - 0-390733956074- *****



A.S.S.M.
AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA
Corso Garibaldi 78 - 62029 TOLENTINO (MC)
Partita IVA 01210690432
Telefono 0733 / 9560.1 - Telefax 0733 / 9560,24
Segreteria@assm.it

Tolentino, 22 Gennaio 2015

comunicazione via TELEFAX

da: A.S.S.M. SpA - SERVIZI TECNICI - RETI AP-GM-CALORE

a: Comune di Tolentino
Sig. SINDACO FAX 0733 / 901 360
Ufficio Tecnico - ing. Andreotti- arch. S.Porfiri FAX 0733 / 901 300

a: A.S.U.R. MARCHE - Dipartimento di Macerata
d.ssa M.T.Leoni FAX 0733 / 2572 710
p. G.Vissani FAX 0733 / 900 225

a: Comando Provinciale dei VV.F. FAX 0733 / 279 430

OGGETTO: ALLACCIO ANTINCENDIO PALAZZO PARISANI-BEZZI, VIA DELLA PACE
- TOLENTINO.

Si comunica, per quanto di competenza degli Spettabili Enti in indirizzo, che a seguito di verifiche al contatore acqua dell'utenza antincendio del Palazzo Parisani-Bezzi, sito a Tolentino, in via della Pace n. 20, è stato riscontrato il reflusso dell'acqua dell'impianto verso la rete dell'acquedotto comunale.

Di conseguenza, è stata disposta l'immediata chiusura del rubinetto di arresto del contatore del servizio antincendio al fine di impedire potenziali contaminazioni dell'acqua distribuita in rete.

La disposizione verrà mantenuta fino alla rimozione delle cause del fenomeno.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(dott. Graziano Natali)

Totale pagine trasmesse compreso il presente foglio n. 1

N.B.: In caso di trasmissione difettosa si prega di darne comunicazione telefonica ai numeri 0733 / 956030 - 95601 - 956072

MODO = TRASMISSIONE DA MEMORIA INIZIO=22-GEN 19:18 FINE=22-GEN 19:19

FILE NR.=421

STAZ. No.	ESITO	ONE-TOUCH/ ABBR No.	NOME STAZION/NR. TEL.	PAGINE	DURATA
001	OK	8	0-07332572710	001/001	00:00:19

-A.S.S.M. SPA TOLENTINO _ -

***** -RIBUTINO - ***** - 0-390733956074- *****



A.S.S.M.
AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA
Corso Garibaldi 78 - 62029 TOLENTINO (MC)
Partita IVA 01210690432
Telefono 0733 / 9560.1 - Telefax 0733 / 9560.24
Segreteria@assm.it

Tolentino, 22 Gennaio 2015

comunicazione via TELEFAX

da: A.S.S.M. SpA - SERVIZI TECNICI - RETI AP-GM-CALORE

- a: Comune di Tolentino
Sig. SINDACO
Ufficio Tecnico - Ing. Andreotti- arch. S.Porfiri
FAX 0733 / 901 360
FAX 0733 / 901 300
- a: A.S.U.R. MARCHE - Dipartimento di Macerata
d.ssa M.T.Leoni
p. G.Vissani
FAX 0733 / 2572 710
FAX 0733 / 900 225
- a: Comando Provinciale dei VV.F.
FAX 0733 / 279 430

OGGETTO: ALLACCIO ANTINCENDIO PALAZZO PARISANI-BEZZI, VIA DELLA PACE
- TOLENTINO.

Si comunica, per quanto di competenza degli Spettabili Enti in indirizzo, che a seguito di verifiche al contatore acqua dell'utenza antincendio del Palazzo Parisani-Bezzi, sito a Tolentino, in via della Pace n. 20, è stato riscontrato il reflusso dell'acqua dell'impianto verso la rete dell'acquedotto comunale.

Di conseguenza, è stata disposta l'immediata chiusura del rubinetto di arresto del contatore del servizio antincendio al fine di impedire potenziali contaminazioni dell'acqua distribuita in rete.

La disposizione verrà mantenuta fino alla rimozione delle cause del fenomeno.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(dott. Graziano Natali)

Totale pagine trasmesse compreso il presente foglio n. 1

N.B.: In caso di trasmissione difettosa si prega di dare comunicazione telefonica ai numeri 0733 / 956030 - 95601 - 956072

MODO = TRASMISSIONE DA MEMORIA

INIZIO=22-GEN 19:16

FINE=22-GEN 19:17

FILE NR.=420

STAZ. No.	ESITO	ONE-TOUCH/ ABBR No.	NOME STAZION/NR. TEL.	PAGINE	DURATA
001	OK	2	0-0733901300	001/001	00:00:33

-A.S.S.M. SPA TOLENTINO _ -

***** -RIBUTINO - ***** - 0-390733956074- *****



A.S.S.M.
AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA
Corso Garibaldi 78 - 62029 TOLENTINO (MC)
Partita IVA 01210690432
Telefono 0733 / 9560.1 - Telefax 0733 / 9560.24
Segreteria@asm.it

Tolentino, 22 Gennaio 2015

comunicazione via TELEFAX

da: A.S.S.M. SpA - SERVIZI TECNICI - RETI AP-GM-CALORE

a: Comune di Tolentino
Sig. SINDACO FAX 0733 / 901 360
Ufficio Tecnico - ing. Andreotti- arch. S.Porfiri FAX 0733 / 901 300

a: A.S.U.R. MARCHE - Dipartimento di Macerata
d.ssa M.T.Leoni FAX 0733 / 2572 710
p. G.Vissani FAX 0733 / 900 225

a: Comando Provinciale dei VV.F. FAX 0733 / 279 430

OGGETTO: ALLACCIO ANTINCENDIO PALAZZO PARISANI-BEZZI, VIA DELLA PACE - TOLENTINO.

Si comunica, per quanto di competenza degli Spettabili Enti in indirizzo, che a seguito di verifiche al contatore acqua dell'utenza antincendio del Palazzo Parisani-Bezzi, sito a Tolentino, in via della Pace n. 20, è stato riscontrato il reflusso dell'acqua dell'impianto verso la rete dell'acquedotto comunale.

Di conseguenza, è stata disposta l'immediata chiusura del rubinetto di arresto del contatore del servizio antincendio al fine di impedire potenziali contaminazioni dell'acqua distribuita in rete.

La disposizione verrà mantenuta fino alla rimozione delle cause del fenomeno.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dott. Graziano Natali)

Totale pagine trasmesse compreso il presente foglio n. 1

N.B.: In caso di trasmissione difettosa si prega di darne comunicazione telefonica ai numeri 0733 / 956030 - 95601 - 956072

MODO = TRASMISSIONE DA MEMORIA

INIZIO=22-GEN 19:14

FINE=22-GEN 19:15

FILE NR.=419

STAZ. No.	ESITO	ONE-TOUCH/ ABBR No.	NOME STAZION/NR. TEL.	PAGINE	DURATA
001	OK	a	0-0733901360	001/001	00:00:19

-A.S.S.M. SPA TOLENTINO _ -

***** -RIBUTINO - ***** - 0-390733956074- *****



A.S.S.M.
AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA
Corso Garibaldi 78 - 62029 TOLENTINO (MC)
Partita IVA 01210690432
Telefono 0733 / 9560.1 -- Telefax 0733 / 9560.24
Segreteria@assm.it

Tolentino, 22 Gennaio 2015

comunicazione via TELEFAX

da: A.S.S.M. SpA - SERVIZI TECNICI - RETI AP-GM-CALORE

a: Comune di Tolentino
Sig. SINDACO FAX 0733 / 901 360
Ufficio Tecnico - ing. Andreotti- arch. S.Porfiri FAX 0733 / 901 300

a: A.S.U.R. MARCHE - Dipartimento di Macerata
d.ssa M.T.Leoni FAX 0733 / 2572 710
p. G.Vissani FAX 0733 / 900 225

a: Comando Provinciale dei VV.F. FAX 0733 / 279 430

OGGETTO: ALLACCIO ANTINCENDIO PALAZZO PARISANI-BEZZI, VIA DELLA PACE - TOLENTINO.

Si comunica, per quanto di competenza degli Spettabili Enti in indirizzo, che a seguito di verifiche al contatore acqua dell'utenza antincendio del Palazzo Parisani-Bezzi, sito a Tolentino, in via della Pace n. 20, è stato riscontrato il reflusso dell'acqua dell'impianto verso la rete dell'acquedotto comunale.

Di conseguenza, è stata disposta l'immediata chiusura del rubinetto di arresto del contatore del servizio antincendio al fine di impedire potenziali contaminazioni dell'acqua distribuita in rete.

La disposizione verrà mantenuta fino alla rimozione delle cause del fenomeno.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(dott. Graziano Natali)

Totale pagine trasmesse compreso il presente foglio n. 1

N.B.: In caso di trasmissione difettosa si prega di darne comunicazione telefonica ai numeri 0733 / 956030 - 95601 - 956072

MODO = TRANSMISSIONE DA MEMORIA INIZIO=22-GEN 19:23 FINE=22-GEN 19:23

FILE NR.=423

STAZ. No.	ESITO	ONE-TOUCH/ ABBR No.	NOME STAZION/NR. TEL.	PAGINE	DURATA
001	OK	a	0-0733279430	001/001	00:00:17

-A.S.S.M. SPA TOLENTINO -

***** -RIBUTINO - ***** 0-390733956074- *****



A.S.S.M.
AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA
Corso Garibaldi 78 - 62029 TOLENTINO (MC)
Partita IVA 01210690432
Telefono 0733 / 9560.1 - Telefax 0733 / 9560.24
Segreteria@assm.it

Tolentino, 22 Gennaio 2015

comunicazione via TELEFAX

da: A.S.S.M. SpA - SERVIZI TECNICI - RETI AP-GM-CALORE

- a: Comune di Tolentino
Sig. SINDACO FAX 0733 / 901 360
Ufficio Tecnico - Ing. Andreotti- arch. S.Porfiri FAX 0733 / 901 300
- a: A.S.U.R. MARCHE - Dipartimento di Macerata
d.ssa M.T.Leoni FAX 0733 / 2572 710
p. G.Vissani FAX 0733 / 900 225
- a: Comando Provinciale dei VV.F. FAX 0733 / 279 430

OGGETTO: ALLACCIO ANTINCENDIO PALAZZO PARISANI-BEZZI, VIA DELLA PACE - TOLENTINO.

Si comunica, per quanto di competenza degli Spettabili Enti in indirizzo, che a seguito di verifiche al contatore acqua dell'utenza antincendio del Palazzo Parisani-Bezzi, sito a Tolentino, in via della Pace n. 20, è stato riscontrato il reflusso dell'acqua dell'impianto verso la rete dell'acquedotto comunale.

Di conseguenza, è stata disposta l'immediata chiusura del rubinetto di arresto del contatore del servizio antincendio al fine di impedire potenziali contaminazioni dell'acqua distribuita in rete.

La disposizione verrà mantenuta fino alla rimozione delle cause del fenomeno.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dott. Graziano Natsi)

Totale pagine trasmesse compreso il presente foglio n. 1

N.B.: In caso di trasmissione difettosa si prega di darne comunicazione telefonica ai numeri 0733 / 956030 - 95601 - 956072

