



Servizio Laboratoristico Regionale Multisito

Sede di Macerata

Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)

Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427

Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721

E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

PEC - arpam.dipartimentomacerata@emarche.it



LAB N°0271 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r05 24.02.2020

N°: 3535/PT/20_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 3535/PT/20_A

Campione di: ACQUA POTABILE

Data prelievo: 14/07/2020

Ora prelievo: 10.00

Ricevuto il: 14/07/2020

Prelevato da: ASUR AV 3 MACERATA

Modalità di camp.: IO_MC_02_r12

Richiesto da: ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 - SIAN MACERATA

Indirizzo richiedente: L.go Belvedere R. Sanzio - Macerata

Verbale prel. N°: 59

Tipo monitoraggio: CONTROLLO DI ROUTINE

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto/stazione: 000952_MC

Località: SERRAPETRONA

Ubicazione: RUB. PRELIEVO VIA B. GIGLI

A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 3

Comune di: SERRAPETRONA

Ente gestore: ASSM SPA

| DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA) | RISULTATO unità di misura | INCERTEZZA DELLA MISURA | LIMITE DI DETERMINAZIONE | VALORE LIMITE B.Lgs. 31/01 e s.m.l. |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 15/07/2020 al 16/07/2020

Conta Escherichia coli (UNI EN ISO 9308-1:2017)

0 U.F.C./100 ml

-

-

0 U.F.C./100 ml

Conta Coliformi (UNI EN ISO 9308-1:2017)

0 U.F.C./100 ml

-

-

0 U.F.C./100 ml

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 15/07/2020 al 16/07/2020

*Colore (APAT CNR IRSA 2020A Man 29 2003)

ACCETTABILE

-

-

*Odore (APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003)

ACCETTABILE

-

-

*Cloro residuo libero (Cl₂) (APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003)

ILD

-

0,05 mg/l

0,2 mg/l (se impiegato)

*Conducibilità e.s. (APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003)

405 µS/cm a 20 °C

-

1 µS/cm a 20 °C

2500 µS/cm 20°C

*pH (APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003)

7,5 Unità di pH

-

1 Unità di pH

6,5÷9,5 Unità pH

*Torbidità (APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003)

ILD

-

1 NTU

Note:

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campione soggetto a prova è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento. La valutazione della conformità al limite di legge viene effettuata indipendentemente dall'incertezza.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

<*> Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA.

Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 30/07/2020

Resp. del processo analitico chimico

Dott.ssa Giuseppa Mariotti

Resp. del processo analitico biologico

Dott.ssa Lucia Cellini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.